

Infoschreiben Asbest Elektroverteilung

In Gebäuden, die vor dem Asbestverbot im Jahr 1990 (bzw. vor dem Ablaufen der Übergangsfristen) gebaut oder das letzte Mal renoviert wurden, sind Stromzähler auf möglicherweise asbesthaltigen Elektroverteilungen montiert.

Gefahren

Solange asbesthaltige Elektroverteilungen nicht mechanisch bearbeitet werden, stellen sie nach heutigen Erkenntnissen für Hausbewohnerinnen und -bewohner in der Regel keine unmittelbare Gefährdung dar. Eine Gesundheitsgefährdung entsteht erst dann, wenn Asbestfasern freigesetzt und eingeatmet werden.

Beim Auswechseln von Stromzählern auf asbesthaltigen Elektroverteilungen ist es möglich, dass Asbestfasern in die Luft gelangen.

Gesundheitliche Risiken

In der Schweiz stirbt fast jeden zweiten Tag eine Person an nachgewiesenen Asbestfolgen. Eine abnehmende Tendenz ist nicht zu beobachten! Asbestfasern sind winzig klein und von kristalliner Struktur. Der menschliche Körper kann sie daher kaum mehr ausscheiden oder abbauen. Bis eine asbestbedingte Krankheit aber ausbricht, dauert es sehr lange; die Latenzzeit beträgt in der Regel zwischen 15 und 45 Jahren. Und Vorsicht, bereits eine geringe Konzentration von Asbestfasern in der Atemluft kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beschwerden wie Lungen- oder Brustfellkrankheiten führen. Freigesetzte Asbestfasern verbleiben jahrelang in Gebäuden und gefährden die Atemluft.

Handhabung EWR

Für das EWR steht die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeitenden und der Kundinnen und Kunden an erster Stelle. Deshalb haben die Sicherheitsbeauftragten des EWR beschlossen, **bei asbesthaltigen Elektroverteilungen auf den Umbau von den herkömmlichen Zählern zur neuesten Generation Smart-Meter zu verzichten.**

Wir empfehlen jedoch ausdrücklich asbesthaltigen Elektroverteilung zeitnah zu ersetzen.

Asbest Elektroverteilung erkennen

Eine der am häufigsten vorkommenden Elektroverteilungen mit asbesthaltigen Materialien ist im Folgenden abgebildet und kann wie folgt erkannt werden:

- Rahmen aus Holz
- Weiss-gräulich melierte Trägerplatte



Jetzt handeln

Unterhalts- und Renovationskosten können noch bis Ende 2027 vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Wer die Elektroverteilung noch vor 2028 ersetzt, profitiert von steuerlichen Abzügen, was den Ersatz finanziell deutlich attraktiver macht.

Für die Umsetzung und Beratung in Bezug auf den Ersatz und die Erneuerung der Elektroverteilung können Sie sich an jedes Elektroinstallationsunternehmen wenden.

Kostenloser Zählerwechsel

Müssen EWR-Zähler sowie EWR-Rundsteuergeräte im Rahmen einer Asbest-Sanierung entfernt und wieder montiert werden, so macht dies EWR für Sie kostenlos. Diese Aktion ist gültig bis Ende 2027.

Weitere Informationen

<https://suva.ch/asbest>
<https://www.bag.admin.ch/de/asbest>
<https://forum-asbest.ch>